

**POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Poznaniu**
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań
tel./fax (61) 646 78 51

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK-JW. 9020.340.2026

Poznań, dnia 17 marca 2026 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik
Tel. 618170033, 618170166, mail: dkornik@man.poznan.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik
Tel. 618170033, 618170166, mail: dkornik@man.poznan.pl

Wodociąg zakładowy ul. Zamkowa 3, gmina Kórnik

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik
Tel. 618170033, 618170166, mail: dkornik@man.poznan.pl
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 7850002578/000326150/7219Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński – Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

 (imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

 (imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 17.03.2026 r., godz.11:15
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia* obiekt nie jest przedsiębiorcą
4. Data i godzina zakończenia kontroli 17.03.2026 r., godz. 13:55
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli

Ocena stanu sanitarno - technicznego pomieszczeń obiektu, warunków higieniczno-sanitarnych jakie powinien spełniać personel, sprzęt i wyposażenie, a także sposobu postępowania z wytwarzanymi odpadami i ściekami/nieczystościami płynnymi. Ocena przestrzegania wymagań określonych w ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** - nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

Sprawozdanie z badań, pobór z 2.03.2026 r. z punktu monitoringowego na sieci gr. B – wynik w trakcie opracowywania przez laboratorium WSSE w Poznaniu.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- Pozwolenie wodnoprawne z dnia 27.11.2006 r., znak: WŚ.X.6223-26/06 ważne do dnia 31.12.2026 r.
- Decyzja ustanawiająca strefę ochrony bezpośredniej z dnia 13.05.2019 r. znak: PO.ZUZ.4.4100.377.2018.JM, wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań.
- Karta charakterystyki preparatów do uzdatniania wody: podchloryn sodu.
- Pozwolenie na obrót preparatem biobójczym (podchloryn sodu).
- Instytut posiada dokumentację analizy ryzyka dla ujęcia wody ze stycznia 2025 r. Z analizy wynika, że nie zachodzi konieczność wyznaczenia strefy ochrony pośredniej w celu zabezpieczenia ujęcia wody podziemnej.
- Świadectwo jakości - Stabilizowany podchloryn sodowy: data ważności 5.05.2027 r.
- Dokumentacja medyczna pracowników
- Rejestr awarii w formie papierowej

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

- Kserokopia pozwolenia wodnoprawnego: WŚ.X.6223-26/06 ważne do dnia 31.12.2026 r.
- Kserokopia decyzji ustanawiającej strefę ochrony bezpośredniej z dnia 13.05.2019 r. znak: PO.ZUZ.4.4100.377.2018.JM

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – ZF/PT/HK/01/01/10 „Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego”**III. WYNIKI KONTROLI****1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli**

- Numer wpisu do RIN – II-39/98, wpis do rejestru PAN
- Właściciel, zarządca obiektu umieścił odpowiednie oznaczenie informujące o zakazie palenia tytoniu i e-papierosów. Podczas kontroli nie stwierdzono, aby w obiekcie palono wyroby tytoniowe i e-papierosy.
- Przekazano klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:

- Pozwolenie wodnoprawne z dnia 27.11.2006 r., znak: WŚ.X.6223-26/06 ważne do dnia 31.12.2026 r.
- Decyzja ustanawiająca strefę ochrony bezpośredniej z dnia 13.05.2019 r. znak: PO.ZUZ.4.4100.377.2018.JM, wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań.
- Szpital posiada dokumentację analizy ryzyka dla ujęcia wody ze stycznia 2025 r. Z analizy wynika, że nie zachodzi konieczność wyznaczenia strefy ochrony pośredniej w celu zabezpieczenia ujęcia wody podziemnej.
- Przedsiębiorca wywiązuje się z obowiązków nałożonych pozwoleniem wodnoprawnym:
 - prowadzi dobowy pomiar ilości pobieranej wody surowej na podstawie wskazań wodomierza – wyniki zapisywane w zeszycie,
 - wykonuje raz na kwartał pomiary zwierciadła wody: dynamicznego i statycznego,
 - wykonuje badania wody surowej raz w roku (ostatni wynik z 5.02.2024 r.) – zakres zgodny z wymogami decyzji,
 - producent prowadzi książkę eksploatacji studni.
- Ujęcie wody podziemnej składa się z jednej studni głębinowej numer 2 o głębokości 102 m, położone jest na terenie działki, na której znajduje się studnia, budynek SUW i odstojnik wód popłucznych, na ulicy Zamkowej 3 w Kórniku. Studnia znajduje się na terenie wydzielonym i ogrodzonym, przeznaczonym wyłącznie na potrzeby ujęcia wody. Studnia sucha, ogrodzona, wąż do studni odmalowany i wyposażony w kominiek wentylacyjny, zabezpieczony przed dostępem owadów i gryzoni. Studnia ujmuje wodę z poziomu mioceńskiego, piętra neogeńskiego. Działka jest ogrodzona płotem z siatki metalowej i zazieleniona, utrzymana w należytym porządku. Na budynku SUW oraz na płocie zawieszona jest tablica informująca o terenie ochrony bezpośredniej ujęcia i zakazie wstępu osobom nieupoważnionym. Stan techniczny ogrodzenia dobry. Teren czysty, zadbane, trawa skoszona. W sąsiedztwie nie ma źródeł zanieczyszczeń mogących negatywnie wpływać na jakość wody.
- Analiza ryzyka została opracowana. Wynika z niej, że w celu ochrony zasobów wodnych ujęcia w miejscowości Kórnik, gmina Kórnik nie istnieje potrzeba wyznaczenia i ustanowienia dla niego terenu ochrony pośredniej.

- Stacja Uzdatnienia Wody – ściany malowane farbą a podłoga wymalowana chlorokauczukiem. Stan dobry. Czystość bieżąca zachowana. Filtry wraz z armaturą w dobrym stanie technicznym. W budynku SUW znajduje się chlorator, umywalka z zimną wodą (punkt poboru wody uzdatnionej) apteczka i odzież ochronna.
- Zakład posiada przenośny agregat prądotwórczy, znajdujący się w głównej siedzibie przy ulicy Parkowej 5.
- W przypadku awarii lub skażenia mikrobiologicznego mieszkańcy mogą być zaopatrywani w wodę z wypożyczonego beczkowozu. Instytut posiada opracowane i wdrożone procedury na wypadek awarii urządzeń wodociągowych, sieci wodociągowych, pogorszenia jakości wody oraz przerw w dostawie wody.
- Opis procesu uzdatniania wody: woda ze studni głębinowej przechodzi na dwa odżelaziacze, następnie jest napowietrzana i w drodze na zbiorniki ciśnieniowe poddawana jest dezynfekcji. Tak uzdatniona woda podawana jest do odbiorców. Filtry płukane są powietrzem i wodą.
- Środki stosowane do dezynfekcji wody: podchloryn sodu, data ważności: 5.05.2027 r. Zawartość chloru wolnego jest badana przez producenta wody za pomocą odczynników MERCK. Podchloryn sodu kupowany jest na bieżąco.
- Odpady komunalne gromadzone są w kontenerach poza strefą.
- Kontrola wewnętrzna: badania z kontroli wewnętrznej wykonywane są zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem poboru próbek na 2026 r. ,wyniki badania wody z kontroli wewnętrznej przesyłane są zgodnie z terminem, wykonywane przez laboratorium posiadające uprawnienia do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Laboratorium SALUBRIS
- Poinformowano producenta wody o konieczności wystąpienia z wnioskiem o wydanie oceny higienicznej (zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wydanie oceny higienicznej dotyczy wyłącznie materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi).
- Rozkład sieci wodociągowej: woda z SUW jest rozprowadzana jedną główną magistralą i rozchodzi się do budynku mieszkalnego na ul Zamkowej 3, Zamku, Biblioteki Kórnickiej oraz apteki na ul. Średzkiej.
- Badania w kierunku promieniotwórczości zostały wykonane.
- Stan sanitarno – techniczny obiektu nie budzi zastrzeżeń.
- W obiekcie nie jest planowane przeprowadzenie remontów lub modernizacji.
- Przeprowadzono działania edukacyjno-informacyjne w zakresie:
 - przypomniano producentowi wody o jego obowiązkach wynikających z protokołu uzgodnień na 2026 r. i pisma przewodniego do protokołu,
 - poinformowano producenta wody o konieczności wystąpienia z wnioskiem o wydanie oceny higienicznej przed zastosowaniem materiałów i/lub urządzeń stosowanych wyłącznie do uzdatniania wody (zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) lub w sytuacji, w której w obiekcie kontrolowanym prowadzone będą prace remontowe lub modernizacyjne,
 - poinformowano producenta wody o konieczności wywiązywania się z obowiązków nałożonych pozwoleniem wodnoprawnym (prowadzenia książki eksploatacji studni, wykonywania badań wody surowej, zgodnych z zakresem i częstotliwością wskazanymi w pozwoleniu wodnoprawnym, dokonywania pomiarów poziomów zwierciadeł wody w studniach),
 - pouczone o niezwłocznym zawiadamianiu o awariach i pracach naprawczych dokonywanych na ujęciu, stacji uzdatniania lub na sieci dystrybucyjnej, które mogą rzutować na jakość wody oraz o wykonywaniu badań sprawdzających w ramach kontroli wewnętrznej, czy awarie lub ww. prace nie pogorszyły jakości wody oraz przesyłaniu niezwłocznie wyników badań do tutejszego organu,

- przypomniano o terminowym wykonywaniu badań jakości wody (kontrola wewnętrzna) zgodnie z przekazanym harmonogramem na 2026 r. oraz o przesyłaniu ich na bieżąco do tutejszego organu zgodnie z zapisami rozporządzenia,
- poinformowano, że wyniki badań z kontroli wewnętrznej należy wykonywać w laboratoriach posiadających uprawnienia do wykonywania badań jakości wody, które mają zatwierdzenie PIS,
- przypomniano o obowiązku wykonywania badań promieniotwórczości wody zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- poinformowano o aktualizowaniu analizy ryzyka dla ujęcia zgodnie z art.133 ustawy Prawo wodne i ustanowieniu terenu ochrony pośredniej jeśli jej potrzeba wynika z analizy ryzyka,
- pouczono o istocie zabezpieczenia terenu ujęcia i suw przed dostępem osób trzecich oraz zabezpieczeniu obudowy studni przed dostępem osób trzecich,
- poinformowano o wypracowaniu lub doskonaleniu procedur i mechanizmów postępowania w przypadku pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz postępowaniu w przypadku wystąpienia awarii systemu zaopatrzenia w wodę,
- przypomniano o przestrzeganiu przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w celu zapewnienia właściwej jakości powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

W przypadku rozbudowy, przebudowy, modernizacji SUW, dostosować chlorownię do zapisów ujętych w Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przez stosowaniu środków do uzdatniania wody i oczyszczania cieków z dnia 27 stycznia 1994 r. (Dz.U.1994, Nr.21, poz.73).

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**

.....

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

.....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....nie dotyczy.....

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości....., słownie.....

(nr mandatu karnego).....

.....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

.....

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

INSTYTUT DENDROLOGII
Polskiej Akademii Nauk
62-035 Kórnik, ul. Parkowa 5
tel. 61 817 00 33, fax 61 817 01 66
NIP: 7850002578

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu17.03.2026 r.

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli**: numer ZF/PT/HK/01/01/10
Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego.

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU DO KONTROLI, PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI NIŻ POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. Lz 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) w Poznaniu ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, z którym można kontaktować się listownie, za pośrednictwem e-Doręczeń lub e-mail: sekretariat.psse.poznan@sanepid.gov.pl.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iod.psse.poznan@sanepid.gov.pl.

Podstawa i cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym podejmowania czynności kontrolnych i interwencyjnych, działań nadzorczych, dokumentowania przebiegu czynności kontrolnych, zapewnienia kontaktu z przedstawicielami kontrolowanego podmiotu prowadzenia postępowań administracyjnych, wydawania decyzji, postanowień, wezwań, zawiadomień i innej korespondencji administracyjnej, zapewnienia kontaktu ze stronami postępowania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawą z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przepisami prowadzenia postępowań w sprawie ukarania (w tym nakładania grzywny w drodze mandatu) na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń oraz innych przepisów szczegółowych regulujących realizację zadań ustawowych przez Administratora danych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie obowiązującego prawa oraz podmioty świadczące usługi na podstawie zawartych umów przez Administratora danych.

Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim ani organizacji międzynarodowej.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia danej sprawy, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującą u Administratora danych instrukcją kancelaryjną oraz obowiązującymi przepisami o archiwizacji dokumentów.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii;
- żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych, które są nieprawidłowe;
- żądania usunięcia danych (z ograniczeniem tego prawa na podstawie art. 17 i art. 21 RODO);
- żądania ograniczenia przetwarzania danych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (z ograniczeniem tego prawa na podstawie art. 17 i art. 21 RODO);
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem);
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.