



DAZ.2540.965.2025.3

2025/130000/34

Odpowiedź na pytania dotyczące treści ogłoszenia

Dotyczy:

postępowania nr 2025/130000/34 z 07.11.2025 r., sprawa nr DAZ.2540.965.2025 pn. „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż (w tym podłączenie do czynników energetycznych i mediów) mebli laboratoryjnych w budynku „A” oraz „B” Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk”.

W dniu 13.11.2025 r. wpłynęło drogą elektroniczną następujące pytania:

1. „Zamawiający w zamówieniu nie określił z jakiego materiału mają być wykonane blaty laboratoryjne. Czy blaty laboratoryjne mają być wykonane z konglomeratu kwarcowo-granitowego?”
2. „Zamawiający w zadaniu 3,4 i 5 określa blaty, ale wymiary są podane w zał. 5 tylko do jednego zadania. Proszę określić wymiary pozostałych blatów.”

W odpowiedzi Zamawiający informuje:

1. **Dla Zadania 1:** Zamawiający wymaga by blat dygestorium wykonany był z monolitycznej ceramiki technicznej.

Dla Zadania 2: Zamawiający wymaga blatów typu konglomerat (kwarcowo-granitowy), z płyty gr. 20 mm (+/- 2mm), wytrzymałością na zginanie i rozrywanie, odpornością chemiczną na lekkie związki chemiczne, odpornością na promieniowanie UV, trwałością koloru oraz właściwościami elektrostatycznymi.

Zadanie 3: Zamawiający wymaga blatu laminat, załącznik 5.1, ryc. 1. Z płyty gr. 4 cm (+/- 2cm), wytrzymałością na zginanie i rozrywanie, odpornością chemiczną na lekkie związki chemiczne, odpornością na promieniowanie UV, trwałością koloru oraz właściwościami elektrostatycznymi.

Zadanie 4: Zamawiający wymaga blatu typu laminat – biały połysk, załącznik 5.1, ryc. 2. Z płyty gr. 3,0 cm (+/- 2cm), wytrzymałością na zginanie i rozrywanie, odpornością chemiczną na lekkie związki chemiczne, odpornością na promieniowanie UV, trwałością koloru oraz właściwościami elektrostatycznymi.

Zadanie 5: Zamawiający wymaga blatu (w kształcie litery „L”) typu trespa z otworem na zlew, załącznik 5.1, ryc. 3. Z płyty gr. 20 mm (+/- 2mm), wytrzymałością na zginanie i rozrywanie, odpornością chemiczną na lekkie związki chemiczne, odpornością na promieniowanie UV, trwałością koloru oraz właściwościami elektrostatycznymi. Wykonać zgodnie z ryc.

2. Zamawiający określa wymiary blatów w Załączniku 5.1 do postępowania.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający odstępuje od wymagania blatów z żywicy fenolowej w Zadaniu 2.

Zastępca dyrektora ds. naukowych

dr hab. Ewelina Ratajczak, prof. ID PAN

[dokument podpisany elektronicznie]

Kórnik, 13.11.2025 r.